

64

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Закарієтее
(місце складення)

№ 197

від «07» 08 2026 року

Відповідно до договору від «06» 08 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька Орієнта ТОВ „ГРМЧ“
майстер ВТО Захаровський С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 Штурмова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витіки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує щорічного обслуговування.
- 3) Відсутній акт перевірки безпеки.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. № 48, 51, 54, 57, 60
відсутність споживачів для виконання К.О.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 3) При виконанні ТО ВБСТ витрати газу усунути.
- 2) Модифікувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки безпеки газопроводу - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну урядових країв на гудові - 1 рік.

Виконано, перевірено 18 країв; урядовано 16 різдбових з'єднань. Виконано К.О. пов. ірешком 500 мм. в. ст. надання тесту урядом 5 кв. не перевірено допустимі норми та еквівалент 10 мм. в. ст. Через відсутність оповісників газопостачання припинено в етаж з кв. №48, 51, 54, 57, 60
Надання експ. ВБСТ згідно п. 3.3. р. 3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-1103-113
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загородешок С. / 07.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів оповісників

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)