

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 194

від «06» 08 2026 року

Відповідно до договору від «05» 08 2026 року № Б/Н (Тчювчя)
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ "ГРМЧ"
майстер Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Щаслива

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу відсутні.
- 2) Газопровід потребує подальшого обслуговування
- 3) Відсутній акт перевірки В.К.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При викладанні то ВБЕГ витяги газу усунені.
- 2) Нагараювати газопровід - 1 рік.
- 3) Набрати дкг перевірка В.К. - 1 міс.
- 4) Рекавалювати з'єднання пробкових країв на келюбів - 1 рік.

Виконано: перевірено 24 країв; уренаківно 20 різдбових з'єднань. Виконано К.О. повітряним 500 мм.В.Е.П. Надіння тиску протягом 5 кв. не перевисує допустимий поріг та складо 12 мм.В.Е.П.

Наданий експ. ВБЕГ згідно п.3.3.р.3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-4403-443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожський С.О. 06.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів спотсбазів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)