

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Колеєнко
(місце складення)

№ 205

від «15» 07 2026 року

Відповідно до договору від «14» 07 2026 року № 874 між ТОВ "Енергосервіс",
працівником(ами) виконавця робіт Загороднюк Олександр
ТОВ "Загороднюк Олександр" майстер ВТО
Загороднюк Олександр Олександрович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Торного
Європейська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК

2. Терминовіріш пошкодження фарбування

3. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- накрести ант ОПК - 1 міс
- дофарбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано зміняти пробових країв на вварі протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 5 армій.
Перемонтовано в робочих. При перевірці не виявлено порівню тиску не перевищало допустимому норму. При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу.

Додатково окремим актом ВБСТ підписано розрешу з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0678697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Директор ЕМД

18.07.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Директор ЕМД

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)