

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Кам'яне

(місце складення)

№ 207

від «15» 02 2026 року

Відповідно до договору від «14» 02 2026 року № 8/н тиновак,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
АОВ "Техордиорноні мережі Чираїки" шефменер АОО
Паробко Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 (Горького).

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
Европейська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Відсутній акт ДВК
- 2 Тарифовіє потребує фарбування
3. Обширний розрив до протів вводу (опорожн.)
4. При ТО ВБСТ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДРК - 1 рік
- Дофарбувати ізоапаратур - 1 рік
- Забезпечити вільний доступ - 1 місяць
- Рекомендовано замінити пробошник крейбінг
вкрити прошлом року

Виконано! Перевірено 5 крейбінгів, перемандовано
і рибобове з'єднання. При перевірці не виявлено
нісних парітентів тиску не перевищено допуск-
ниму пораму. При ТО КБСВ ви тоді году було
мандовано

Додаткова експлуатація КБСВ згідно розділу 3 пункту
3.3 КБСВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-8697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Підписано ВМ

15.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)