

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Каші'єше

(місце складення)

№ 108

від « 15 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 14 » 07 2026 року № 011 т.п. на виконання робіт Заборіжко Олександр

ДП "Запорізька енергетична компанія"

Почесна Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 Торського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність акту ДРК

2. Радіаторів не потребує фарбування

3. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести шпатель - 1 міс
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Ремонтувати залишені пробої в трубах протягом року

Виконано! Перевірено та обстежено 7 арматурних переміщень і різьбові з'єднання. При перевірці на щільність нарізних шпатель повітря не пропускає. При цьому встановлено, що було ліквідовано

Потрапляння атмосферного повітря згідно розділу 3 проекту 3.3 АБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Директор ОО ГНП

15.07.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)