

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Кач'ове
(місце складення)

№ 109

від « 15 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 14 » 02 2026 року № дн тиндвист,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газорозподільної
мережі України" майстер ВОО
Добробка Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вул. Торського
м. Івано-Франківськ
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній ант ЗВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. При ТО ВБСГ вистопі газу було виявлено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- наратити ант. БРК - 1 міс
- дофарбувати газопровід - 1 рік
- Техномаровано заміне пробоїв кранів на вварі протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено 7 кранів.
Термаковано 1 рік до з'явлення. При перевірці
ма щільність нарізки пилу не перевищала
допустимую норму. При то ВБСТ вистави
газ було міксовано

Термакова система ант. ВБСТ згідно розрину
Функції 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Адреса 00 00 18.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно неспеціалізованих

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)