

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Кашке
(місце складення)

№ 812

від «15» 07 2026 року

Відповідно до договору від «14» 07 2026 року № 8/н укладений
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Закарпатський
бізнес Україна", майстер ВТО
Шваріка Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул Свободи
(Горького)
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДБК та ВК
- Відсутній візний дозвіл до зовнішнього газопроводу
(удієлвот)
- Відсутній дозвіл до фуглеру (удієлвот)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Збільшити зовнішній газопровід від устаткування - 1 рік
- Збільшити друкер від устаткування - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани входу з ватерпасним терміном придатності - 1 рік

Виконано: Виток газу ліквідовано

- Обслушили та перевірили 13 країв
- Переглянуто 5 контролок

При перевірці ПБСТ на щільність нагнітне тиску не перевищувало допустимі норми

Подальша експлуатація ПБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шкляріна ОВ МУ 15.07.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)