

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Наїсене  
(місце складення)

№ 817

від «15» 07 2026 року

Відповідно до договору від «14» 07 2026 року № 8/п тиндвн,  
працівником(ами) виконавця робіт Замовник філія ТОВ "Західноукраїнська енергетична компанія", майстер ВД Шелеріна Олена Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8, вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК та ДВК
- Не дотримався захорон
- Край входу з вивернення терміном призначення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надаати акт перевірки БК та ДБК - 1 місяць
- Дорядбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити циліндр ВВГЗ з вигідним терміном придатності - 1 рік.

Виконано: Витрати газу інвентаризовано

- Обслуговування та перевірки - 8 країв
- Перемонтовано: 1 різьбове з'єднання

При перевірці ВВГЗ на щільність нагнітний тиск не перевищував допустимий норму.

Згідно експлуатації ВВГЗ згідно п.ВГЗ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шеніна О.В. 15.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)