

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Михайло Мухомов № 183
(місце складення)

від « 16 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 15 » 07 2026 року № 011 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФЛП ТОВ "Газосервіс"
різної мережі Чираїни" майстер
Порєбко Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 432 вул
Трошківська
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДРК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Крани вкриті дубом після ремонту
4. При ТО ВБСГ було виявлено витік газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутній акт ДЗК - нарати протісом місюр
Нефарбувати газопровід- іржі
Ремонтувати замки газових кранів на
вводі протісом рошу

Виконано! Перевірено та обслужено 7 кранів,
перевірено 4 газових з'єднань. При перевірці
на цільність паркану тисну пальцем не
перевищує допустиму норму. При горінні
було виявлено витік газу

Потрапляє інформація про ВБСБ згідно розподілу
шкільну З.З. ВБСБ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Іржі

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0678697018

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Ізгребіадо СМ

16.07.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру ознайомлень

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)