

0

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Навалівка
(місце складення)

№ 224

від « 16 » 07 2026 року

Відповідно до договору від « 15 » 07 2026 року № 8/м тинувий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ „Газсервіс“
мережі „Україна“, м. Чернівці

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДБК та ВК
- Відсутній вірний досвід до зовнішнього газопроводу
(складіть беркеш)
- Ремонт на газопроводі
- Відсутній досвід до фрумірів (узелів свая)
- Рекомендовано замінити крани вводу з ватерпая
иля терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та БК - 1 місяць
- Виконати газпробіг за місцями експлуатації балонів - 1 рік
- Прибрали рослини від газопроводу - 1 рік
- Звітників з'ясувати від газопроводу - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ввезу з вентилем терміном придатності - 1 рік

Виконано: Якими газу міністровано

- Обсягами та перевірені: країв 16
- Терміновано: 10 квітня 2016; 3 газпробіг з'ясувати

Провести контрольне опрацювання ВБСТ на щільність підійняти виступ не перевірявало державною нормою

Згодомна експлуатації ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шеремба О.В. [підпис]

16.09.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)