

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Новобаврівське
(місце складання)

№ 868

від «24» 07 2026 року

Відповідно до договору від «23» 07 2026 року № 8/и тпавчн
працівником(ами) виконавця робіт Замовлено фірмі ТОВ "Газсервіс"
ні через: Україна, м. Київ ВБД
Шенгіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5769д Шкілоса

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДБК та ВК
- Непоробовані газотруби
- Краще ввезти з вигорілими термінами придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надано акт перевірки ДВК на ВК - 1 місяць
- Торгівельний газометр - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу - 1 рік

Висновки: Вибори газу індивідуальні
- Обсяг газу та перевірки - з крани
- Термін - 0

Перевірки ВБСБ на щільність нагнітання газу
не перевищують допустимих норм

Точальна експлуатація ВБСБ згідно ПБСБ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шендіна О.В. [підпис]

24.07.26р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)