

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

О. Семенюк
(місце складання)

№ 227

від «16» 07 2026 року

Відповідно до договору від «15» 07 2026 року № 01/Н(типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ДП «Територіальні мережі України» майстерство
Порубня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22 вер.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт БВК
2. Запорізьке потребує фактурування
3. При ТО ВБСТ було введено вимоги
гору

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надачу акт ДВК - виліс
- Додатково виконати газопровід - вріз
- Рекомендовано замінити пробковий іскровик на ввріз протиском іскри

Виконано! Перевірено та обстежено 10 країв, рекомендовано і врізати з'єднання. При перевірці на цільовість наділишки не перевищують допустимий норму. При 10 ВДС витоки газу було ліквідовано.

Підписання експлуатації ВДС ігідно вврізу
з пункту 3.3 ВДС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Відробне 00 ЕМ 16.02.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

гідно реєстру ознайомлень

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)