

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

С. Семекенкове
(місце складення)

№ 228

від «16» 07 2026 року

Відповідно до договору від «16» 07 2026 року № 01Н(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газопостачальні мережі України" матеріально
Потребна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 25 вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність ант. АРК
2. Газопровід потребує фарбування
3. При ТО ВБСГ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нармати ант ДВК - 1 місяць
- Зафарбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано дати пробних країв на вворті протягом року

Виконано! Перевірено та обстежено 9 країв. Перепановано 1 робоче з'єднання. При перевірці на щільність парканів тиску не перевищено допустимий норму. При то вворті вентилі газу було ліквідовано.

Потрапляє експлуатації ВБСТ згідно розрину з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 06756 9704x

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Добретина О.М. 16.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно інструкції інженера

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)