

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Степце
(місце складення)

№ 178

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «08» 07 2026 року № 8/н (тип. новий),
працівником(ами) виконавця робіт

Зачарізька фірма ТОВ "ГРМУ"

майстер Загородський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 76 Перемогівського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
- 2) Газопровід потребує шарудування
- 3) Відсутній акт перевірки герметичності.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Належне виконання ТО ВБЕГ витяги газу усунути.
- 2) Подарувати газорегулятор - 1 рік.
- 3) Надати акт ДВР - 1 міс.
- 4) Рекомендовано замінити цвробковий кранів на кульові - 1 рік

Виконано: перевірено 7 кранів; цвробковано 2 різбових з'єднання. Виконано К.О повітрям тиском 500 мм. р.ст. Маріжка між цвробком 5 кв не перевищує допустимий цвробок 12 мм. р.ст.

Потрапила експлуатація ВБЕГ згідно п. 3.3. Р.З ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0661403113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Загороденський С.О. 09.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів про реєстрів споживачів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)