

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Степне
(місце складення)

№ 179

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «08» 07 2026 року № 8/Н (тех.визн.),
працівником(ами) виконавця робіт

Закарізька філія ТОВ „ГРКУ“
майстер Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7Б Мершаравієва

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витрати газу визначені
- 2) Говорив про подальше подорож
- 3) Відсутній акт перевірки витрат

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБЕГ встановити газу усунення
- 2) Нарахувати газопровід - 1 рік
- 3) Надати акт перевірки ДВК - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну іржавих кранів на кермові - 1 рік

Виконано: перевірено 14 крапів; перенакопало 3 різьбових з'єднання. Виконано К.О. повітрям тиском 500 мм. в.ст. Наділи тиску цитроном 5 в.ст. перевірено функціонування цитрусу та склади 12 мм. в.ст.

Нарахунок експлуатація ВБЕГ згідно п.3.3. р.3 ПБЕГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-4903443

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожний О.С. 09.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів ознайомлених

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)