

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

0. Стеніє

(місце складення)

№ 180

від «09» 07 2026 року

Відповідно до договору від «08» 07 2026 року № 8/Н (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт

Запорізька філія ТОВ „ГРКУ”

майстер ВЮ Захаровський С.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 80 Перемогівська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витік газу виявлено
- 2) Газопровід потребує шарудування
- 3) Надати акт перевірки ЗВК.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВББГ витрати газу усунені.
- 2) Нормативувати газопровід - 1 рік.
- 3) Надати акт перевірки ДВК - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну цроботкових крапів на куєві - 1 рік.

Виконано перевірку 7 крапів, перенакопало 5 різьбових з'єднань. Виконано К.О. новірки 500 мм. в.ст. Надійшла чергу цроботган 5 кв. не перевірено допущення торку та скінце 12 мм. в.ст.

Нормальна експлуатація ТО ВББГ згідно п.3.3, Р.3 МББГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 066-1103113

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Задорожешко С.О. 09.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та роз'яснень щодо безпеки, (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)