

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 990

від «08» 09 2026 року

Відповідно до договору від «07» 09 2026 року № БД(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Гребенюк Сергій Тавлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27 В. Лобановського

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Зашиті фуглери (Зшт.)
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тарарбувати зовнішній газопровід на протязі троту
2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів впродовж
тисяця.

3) Розшити Зарутлера впродовж тисяця

Перевірено і обслужено 12 пробкових кранів вводу;
перепаковано 7 муфтових з'єднань. Витоки газу ліквідовані.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на
кульові, впродовж троту

Виконали контрольне опресування повітрям тиском
500 мм вод ст., падіння тиску на протязі 5хв не
перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Тодальна експлуатація ВБСТ згідно розділу №3
пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Гребенюк С.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

02.09.26
(дата)

[Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)