

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 1005

від «24» 09 2026 року

Відповідно до договору від «23» 09 2026 року №БД-(типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Гребенюк Сергій Тавлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, Дудикіна.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2/ Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів впродовж місяця

Перевірено 2 кульові крани вводу; 9 кульових кранів опуску на ПГ. Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском 500 мм вод.ст., падіння тиску на протезі 5х6 не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу 5.3 пункту 3.3 ТБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Гребенюк С.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.09.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)