

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 995

від « 14 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 11 » 09 2026 року № ББ (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
Газорозподільні мережі України, майстер ВТО
Гребенюк Сергій Тоболович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13А, Лахтинська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не подзарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Зафарбувати зовнішній газопровід на протязі троту
- 2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів впродовж
1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на
купюві впродовж троту

Перевірено і обслужено 3 пробкові крани вводу;
перепаявано 2 муфтові з'єднання. Витоки газу
ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском
500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв
не перевищувало допустимого значення. Виконали
пуск газу.

Тодальна експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3
пункту 3.3 ТБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Гребенюк С.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

14.09.26
(дата)

[Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)