

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 991

від « 09 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 08 » 09 2026 року № БС (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
„Газорозподільні мережі України“, майстер ВТО
Гребенюк Сергій Тавлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, Лохтинська.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не пофарбований зовнішній газопровід
- 2) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 3) Защитні футляри
- 4) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Тігерарбувати зовнішній газопровід на протязі троту
2) Надати акт перевірки вентиляційних каналів впродовж
трьох місяців

3) Розшати фуглери впродовж трьох місяців

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на
кульові впродовж троту

Перевірено і обслужено 24 пробкові крани вводу,
перепаковано 14 муфтових з'єднань. Витоки газу
ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітрям, тиском
500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не
перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Тодальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3
пункту 3.3 ЛБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

Гребенюк С.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.09.26
(дата)

З актом ознайомлений:

[Підпис]
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)