

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя.
(місце складання)

№ 992

від « 11 » 09 2026 року

Відповідно до договору від « 10 » 09 2026 року № Б14 (типовий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ТОВ "Газопостачальні мережі "Гирини"
мастер Требенюк Сергій Павлович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 95 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). нахтимська

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відеутвірний акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Фасадний газопровід проходить через зашпалені балкони
4. При ТО ВБСГ витічки газу було виявлено
5. Нерестатний виступ футляра 1-5 під'їзд

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нанести ант. ДВК- іміс
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано вилучити фасадного газопроводу за межі багнетів - 1 рік
- Рекомендовано замінити пробкових кранів не вкриті протягом року
- Рекомендовано замінити футляри - 1 рік

Висновок: Перевірено та обслужено в кранів
Перепаявлено 3 різьбових з'єднань. При перевірці
на щільність паріаніш пилу повітря не
перевищало допустимі норми. При ТОВБСТ
випуск газу було ліквідовано.

Пораміша експлуатації ВБСТгідно розділу
з пуніту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Требенюк СТ

11.09.2026.



(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)