

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 957

від «24» 08 2028 року

Відповідно до договору від «24» 08 2028 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
«Газорозподільні мережі України», майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 64, М. Ханганова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1/ Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2/ Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витоки газу.
- 3/ Замкнений Трентер

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів
впродовж 1 місяця.

2) Розширити протік на протезі 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на
кутові впродовж 1 року.

Перевірено і обслужено 6 пробкових кранив вводу,
перепаявано титанове з'єднання. Витоки газу
ліквідовані.

Виконали контрольне опресування повітря тиском
500 мм вод.ст., падіння тиску на протезі БХВ не
перевищувало допустиме значення. Виконали пуск
газу.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 5.3
пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-61

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.08.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)