

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 958

від «24» 08 2026 року

Відповідно до договору від «21» 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газогоризонтальні мережі України"
Майстер ВТД Мейсіджа Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 в. Механізмів

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витічки газу виявлені.
- 2) Залишити пробкові кришки з відкритими терміном експлуатації.
- 3) Рухляки через стіну проходять без виступу з см за поверхню стіни, що не відповідає вимогам.
- 4) Рослини на газопроводі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
 - 2) Замінити пробкові крани з вигорпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
 - 3) Зауваження щодо димтярів усунути протягом 3 місяців.
 - 4) Прибрати рослини з 2/п протягом 1 року.
- При виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 7 кранів;
перепаявано 3 муфт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпика. Тривання тиску протягом 5 хв. не перевищило допустимую норму і склало 10 мм водного стовпика.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3;
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайленко С.О. 24.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)