

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 964

від «25» 08 2026 року

Відповідно до договору від «24» 08 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія

ТОВ Газорозподільні мережі України

Майстер ВТО Жиганка Сергій Олексійович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 74, в Моторобудівників

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) При виконанні ТО ВБСГ витоків газу виявлені.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК.
- 3) Необхідно уцілювати димар 2/п.
- 4) Трубові крани з вичерпаним терміном експлуатації.
- 5) Драти на 2/п.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
 - 2) Замінити пробкові крани з витіканням терміном експлуатації протягом 1 року.
 - 3) Зауваження щодо руйнівів усунути протягом 3 місяців.
 - 4) Прибрати дроти з газопроводу.
- при виконанні ТО ВБСТ витічки газу виявлені та усунені.
Виконано: знайдено та перевірено 6 кранів;
перепаковано 2 мурт. з'єднань.

Виконано контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Надійня тиску протягом 5 хв. не перевищує допустимую норму і скінцало 10 мм водного стовпчика.

Поточна експлуатація ВБСТ згідно розділу N 3;
пункту 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мигалка С. О. 25.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів та реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)