

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 968

від «25» 08 2026 року

Відповідно до договору від «24» 08 2026 року № БН 0406011,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Запорізько-
дільні мережі України", місцеве ВБС
Щедріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11-5, вул. Матівецька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Невистриманий розмір висоту фуглеру (зсн в обох боках) -
утеплювач
- Відсутність акт перевірки ДБК та БК-
- Виботи газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Змінити фартук від утеплення - 1 рік
- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць

Виконано: Витрата газу ліквідовано
- Обстежили та перевірили Нирганів
- Зерпановано: 5-комбогазок; 1-мундове
з'єднання.

Провели контроль опресування газопроводу
тиском 500 нп. вод. На протезі 5х6 нагінне
тиску не перевищувало допустимого норму.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелеріна ОВ ОУ 25.08.2016

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)