

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 985

від «27» 08 2026 року

Відповідно до договору від «26» 08 2026 року № 011 тп новий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма
ТОВ "Газорозподільні мережі України" майстер ВТН О
Титарен Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 вчл. Научова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відеутній акт ДВК

2. Газопровід потребує фарбування

3. При ТПО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 місяць
- Пофарбувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано заміна пробкових крапів на вворті протягом року

Виконано! Перевірено та обслужено 3 крапа
Три перевірки на цільність. Старішки пилку
повітря не перевищено допустимую норму
Три ТО ВБСТ витокі газу було ліквідовано

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу
з пункту 3.3 ЛБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0679209261

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Тарас В.С.

27.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)