

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 976

від «27» 08 2026 року

Відповідно до договору від «26» 08 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56 Научове
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). містечко

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу
- 3) Наявність дротів на фасадному газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця
- 2) Демонтувати дроти з фасадного газопроводу впродовж 1 місяця

Перевірено і обслужено 13 пробкових кранів вводу; перепаявано 3 муфтових з'єднань; витіки газу ліквідовані

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу БЗ пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.08.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)