

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя.
(місце складання)

№ 256

від «24» 08 2026 року

Відповідно до договору від «21» 08 2026 року № 814 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Філія
ТОВ "Запорізька парілової мережі" "Гиратки" майстер КАРТ
Порєбня Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 37 бул

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відривний ант ОВК

2. Газопровід потребує фарбування

3. Замісти фітінги

4. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Карати акт ФСК - зміслю
- Пофарбувати газопровід - ФСК
- Розшити Фуглери - зміслю
- Технічно замінити пробковий кранів на вварі протягом року

Виконано: Перевірено та обслужено 5 кранів.
Заміняються 3 пробкові (смажковий) з'єднання.
При перевірці на цілісність нафти немає.
Новіше не перевищено допустиму норму.
При зношенні встановлено газу було ліквідовано.

Потрапляє екстрена техн. ВБС згідно керування
з пункту 3.3 ВБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____ ФСК

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____ 0678697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребово ФСК

24.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно розширення місцевості

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)