

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 97

від «26» 08 2026 року

Відповідно до договору від «25» 08 2026 року № 8/н (тишович)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ТОВ "Термодіагностика енергетичних установ" майстер Володимир
Порубенко Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 141, пров. Соболевський
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ВБСТ
2. Недопущено порушень фарбування
3. Відсутня газопроверка
4. При ТО ВБСТ було виявлено витік газу
5. Відсутня тижня вище допустимих норм по
стиску квартири 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 18, 19, 22, 23, 27, 26
30, 31

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарахувати акт АЗК - 1 міс
- Надарбувати газопровід - 1 рік
- Прибрати дріт з газопроводу - 1 рік
- Нарахувати до аквартир етажів № 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 - немає
- Рекомендовано заміна пробних кранів на вкорті протягом року.

Виконано: Перевірено та обслужено 12 квартир на вкорті. Перевірено трубковий з'єднання, персонально 5 муфтових з'єднань. При перевірці не ушкоджено парітки, пилену повітря не перевищено допустимі норми. Опріят стосомо аквартир 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31

Потрапила експлуатація ВБСТ згідно розрідку з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Горбачова ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрації механізмів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)