

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 955

від «24» 08 2026 року

Відповідно до договору від «21» 08 2026 року № 8/н чинності,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Запорізький
ні мерисі України", майстер ВОВ Шеремета
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 31, вул. Третьякова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Витоки газу
- Кращи входу з вигоранням терміном пригодності
- Відсутній акт перевірки ДА та ВД

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ✓

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ✓

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Рекомендовано замінити крани вводу з вигерпачем терміном придатності - рік

Виконано: Витяги газу ліквідовано

- Обслушили та перевірили - 5 країв
- Терміновано:

Проблеми контролює опресованією трубопроводу тиском 500 нп. вод. ст. На пробі 5хв. надійшло тиску не первинного джерела норму.

Тодаруша експлуатація ВБСГ згідно ПБСГ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мендрик ОВ 24.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)